

Muster-Dienstanweisung für das Personal

Dienstanweisung des Alten- und Pflegeheimes

(Heimbezeichnung)

(Ort und Anschrift)

Brandmeldung

Zur Brandmeldung ist in der Gebäudeanlage eine interne Brandmeldeanlage vorhanden. Besondere Räume und Anlagen sind mit automatischen Rauchmeldern ausgestattet, die bei Rauchenstehung einen Alarm auslösen. Weiterhin gibt es in den Fluren und Treppenträumen Druckknopfmelder, die bei Betätigung einen Feueralarm auslösen. Brandmeldungen, die über Rauchmelder und Druckknöpfe ausgelöst werden, geben über die Brandmeldezentrale auf die Personenrufanlage des Heimes, also auf die drahtlosen Alarmempfänger jedes Bediensteten, ein Alarmsignal ab. Bei Auflaufen eines Alarmes auf den Alarmempfänger hat sich das Personal sofort zu informieren, warum der Alarm ausgelöst wurde. Es ist sofort am Tableau der Brandmeldeanlage festzustellen, woher der Alarm kommt. Weiterhin ist eine Kontrolle des Alarmbereiches vorzunehmen. Bei Brandalarm ist sofort per Telefon (schnurloses Telefon, Handy usw.) die Feuerwehr über den **Notruf 112** zu benachrichtigen.

Zur Funktionsfähigkeit des Meldesystems muss sich jeder Bedienstete, wenn er seine Tätigkeit im Heim beginnt, mit einem drahtlosen Alarmempfänger ausstatten. Nach Dienstende ist der Alarmempfänger in die vorgesehene Aufladestation abzustellen.

Hausalarmanlage

In der gesamten Gebäudeanlage ist eine akustische Alarmanlage (Sirene, Hupe, Tröte) vorhanden, die bei Betätigung einen lauten Alarmton auslöst, der in allen Bereichen des Heimes zu hören ist. Der Alarmton alarmiert alle Bedienstete und Heimbewohner über eine bestehende Gefahrensituation und fordert alle Personen zum Verlassen des Gebäudes auf. Diese Alarmanlage kann nur manuell mit den vorgesehenen Druckknöpfen ausgelöst werden. Da laute Alarmsignale bei den Heimbewohnern zu Irritationen führen können, ist eine manuelle Auslösung nur nach sorgfältiger Abwägung vom verantwortlichen Pflegepersonal bzw. von der Heimleitung vorzunehmen.

Diese Dienstanweisung ist zusätzlich zur bestehenden Brandschutzordnung einschl. Anlage A und B zur Handhabung der internen Brandmelde- und Alarmanlage erlassen worden.

....., den

(Ort)

(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift der Heimleitung)